

izjava dobavitelja

Izjave podjetja STASTO Automation KG temeljijo na veljavnih izjavah proizvajalcev in izjavah o skladnosti proizvajalcev.

dobavitelj: STASTO Automation KG

Naslov: Feldstraße 9-11 A-6020 Innsbruck

Tip/serija	Opis
304-1/2"...4" CH014-12...40-V	Osní protipovratní ventil; legirano jeklo; tesnilo FKM;
STASTO Automation KG potrjuje, da so navedeni artikli/skupine artiklov v skladu z naslednjimi direktivami in normami.	
Direktiva 2014/68/EU (Direktiva o tlačni opremi, PED), člen 4, odstavek 3	
Veljavni standardi:	

dopustne skupine tekočin v skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini skupina 1	Plini skupina 2	tekočine skupina 1	tekočine skupina 2
G1/2"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X

Innsbruck, 15.03.2018

Stephan Spörr

Ta dokument je bil izdelan v elektronski obliki in je veljavno brez osebnega podpisa.