

üzembehelyezési és használati útmutató

CEA001

1 Általános használati utasítások

- 1.1 Ezek a szelepek pneumatikus munkahengerek, és forgatómotorok működtetéséhez használhatóak, és kizárólag sűrített levegővel működtethetők.
- 1.2 a sűrített levegőnek legalább az alábbi ISO 8573-1 szerinti minőségi osztálynak meg kell felelnie: ISO8573-1:2010 7:4:4
- 1.3 Ezek a szelepek mind olajozott, mind olajozatlan sűrített levegős alkalmazásokhoz használhatóak.
- 1.4 Amennyiben olajozott levegőt használ, ügyeljen arra, hogy az olajkenést folyamatosan biztosítsa.

2 szerelés előtt

- 2.1 Szelepeket esetleges szállítási sérüléseket keresve át kell nézni.
- 2.2 Az adattábla adatai az üzemi adatokkal összeegyeztetendők. (típus, feszültség, frekvencia, üzemi nyomás)

3 mechanikai beüzemelés

- 3.1 A telepítés során, győződjön meg arról, hogy idegen test vagy tömítőanyag nem került a szelepbe.
- 3.2 A szelepek tetszőleges helyzetben beépíthetők.
- 3.3 A vékony falú mágnesstekercset tartó csövet ne használja megemelésre, ne hajlítsa meg.
- 3.4 Meg kell győződni arról, hogy a sűrített levegős forgatóhengerhez csatlakozó karima tiszta-e.
- 3.5 A namur szelep a két karima-o-gyűrűvel és a vele szállított 2 db M5-ös csavar segítségével a hajtóműhöz szerelendő.

4 elektromos beüzemelés

- 4.1 A szelepeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően szakképesítéssel rendelkező szakemberek szereljék össze.
- 4.2 A váltóárammal működő tekercsek csak akkor helyezhetők feszültség alá, ha azok tökéletesen a szelepre lettek szerelve. Ellenkező esetben a tekercs a megemelkedett áramfelvétel miatt fellépő hőterhelés következtében tönkremegy.
- 4.3 Nyomáspróba előtt lehetőleg vizsgálja át az elektromos működést.

5 karbantartás

- 5.1 A szelep átvizsgálás előtt válassza le az elektromos hálózatról, a levegőt szellőztesse le.
- 5.2 Vigyázat balesetveszély! A mágnesstekercs folyamatos üzem esetén nagyon felforrósodhat.
- 5.3 Minden belső alkatrész átvizsgálandó, és tisztítandó, szükség szerint eredeti alkatrészszel cserélendő.
- 5.4 A mágnesszelep minden egyes elemét a helyes sorrendben kell visszaszerelni
- 5.5 A tömítettség és az előírás szerinti működés üzembe helyezés előtt ellenőrizendő

A legújabb leírások itt találhatók www.stasto.eu.

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva