
# Visszacsapó szelep
# Sorozat CH084-T-01



| | |
|---|---|
| Kivitel | Karima-Visszacsapó szelep |
| Csatlakozás | Karimák EN1092-1 szerint, B forma1 |
| Beépítési hossz | EN558-1R1 szerint megfelelően |
| Anyagok | Ház rozsdamentes acél 1.4404, Tárcsa Rozsdamentes acél 1.4404, Üléktömítés PTFE, Rugó Inconel X-750 |
| Közeg hőmérséklete | -40...+150°C |
| Nyitási nyomás | Differenciálnyomás min. 0,5bar |
| Áramlási irány | a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt |
| Rögzítési mód | Beépítés merev csővezetékrendszerbe |
| Beépítési helyzet | lehetőleg vízszintesen, A fedélnek felfelé kell néznie |
| Alkalmazási terület | Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Engedélyezés | Gyári tanúsítvány 3.1 |




| Névleges átmérő DN[mm] | Karima EN1092-1 szerint, B forma1 | max. Üzemi nyomás [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Tömeg [kb. kg] | TAG | Típus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN10/16 | 16 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 7,4 | 2992.V91-RM01 | CH084-40-T-3D01 |
| 50 | PN10/16 | 16 | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5 | 2902.V91-RM04 | CH084-50-T-3D01 |

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva



Verzió 6
171715 / Készült 2026/41 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.